



Comune di Eboli

Il sindaco

Comune di Eboli
Protocollo: 36840 del 12/09/2025
Titolarlo: - Fascicolo:

Eboli, lì 12.9.2025

ISTITUTO COMPRENSIVO
MATTEO RIPA
Preg.ma Dirigente
prof.ssa Daniela Natalino

OGGETTO : VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL PLESSO SCUOLA MATERNA AGATINO ARIA - I.C. MATTEO RIPA. COMUNICAZIONE ESITI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA.

A seguito dell'analisi strutturale eseguita sul plesso scolastico in oggetto di studio e con verifica e riconsiderazione degli accertamenti tecnici eseguiti fino in data di ieri con l'ufficio comunale competente, si evidenzia che l'attuale configurazione dell'edificio presenta significative criticità in termini di sicurezza strutturale, sia nei confronti delle azioni statiche che sismiche.

Le specifiche verifiche di vulnerabilità sismica effettuate, condotte sulla base dei dati rilevati mediante rilievo geometrico e indagini sui materiali, hanno evidenziato che:

- L'**indice di sicurezza per le azioni gravitazionali** risulta pari a **0.11**, valore significativamente inferiore all'unità;
- L'**indicatore di rischio per azioni sismiche** risulta pari a **0.18**, anch'esso indicativo di un'elevata vulnerabilità. In particolare per quanto riguarda i meccanismi locali, il ribaltamento dei parapetti all'ultimo piano, espone a rischi potenziali in caso di sisma le persone che sono in adiacenza alla scuola.

Alla luce di quanto emerso, si ritiene necessario procedere immediatamente:

1. al **declassamento dell'edificio scolastico da classe d'uso III a classe d'uso I** (secondo le definizioni recate dal paragrafo 2.4.2 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "N.T.C. 2018"), con la connessa impossibilità di ivi esercitarvi attività didattiche con affollamenti significativi, potendosi autorizzare negli stessi la sola presenza occasionale di persone e l'esercizio dell'attività di deposito materiali al piano terra;
2. alla **chiusura dell'edificio** di cui sopra ex art. 54 del TUEL, anche alla luce dei compiti trasferiti ai Comuni in materia di Protezione Civile ai sensi dell'art.12 del DLgs 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile".

Per tali motivazioni Le comunico che a decorrere dalla data di domani 13 settembre il plesso scolastico Agatino Aria s viene chiuso ed interdetto alle attività didattiche e presenza dei bambini.

A tale fine seguirà ad horas apposita ordinanza sindacale, con la quale sarà indicata anche possibile alternativa per assicurare una nuova sede alla predetta scuola dell'infanzia.

Tanto si doveva per dovere di ufficio.

Distinti saluti
Il sindaco
Mario Conte

